



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Юных Коммунаров, д. 40

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Юных Коммунаров, д. 40

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 141/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Заведующей муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский Сад «Родничок» п/ст. Выдрино МО «Кабанский район Респуб-
лики Бурятия Трофимовой Анне Владимировне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио начальника отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Врио
главного государственного инспектора Кабанского района Республики Бурятия по по-
жарному надзору) Шереметова Ильи Андреевича № 141 от «28» ноября 2021 года

в период с «30» ноября 2021 г. по «13» декабря 2021 г. Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Врио главного государственного инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Шереметовым И.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено __ выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский Сад «Родничок» п/ст. Выдрино муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия Трофимова Анна Владимировна;

Заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский Сад «Родничок» п/ст. Выдрино муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия Приземина Наталья Дмитриевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) ясельной группы менее 1,2 метра, составляет 90 см.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуи-</p>	<p>Основание: часть 3 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p> <p>П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из по-</p>	10.06.2022 года	

	<p>ирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p>	<p>мещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>		
2.	<p>Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) круглосуточной группы менее 1,2 метра, составляет 90 см. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p>	<p>Основание: часть 3 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>	10.06.2022 года	
3.	<p>Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) старшей группы менее 1,2 метра, составляет 90 см. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p>	<p>Основание: часть 3 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>	10.06.2022 года	
4.	<p>Допускается эксплуатация электропровода с видимым повреждением изоляции в</p>	<p>Основание: п. 35 «А» правил противопожарного режима в Российской Федера-</p>	10.06.2022 года	

	<p>комнате бассейна.</p> <p>Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.</p>	<p>ции, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</p>		
5.	<p>В комнате бассейна допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)</p> <p>Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами</p>	<p>Пп. в п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.;</p>	10.06.2022 года	
6.	<p>В медицинском кабинете допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)</p> <p>Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами</p>	<p>Пп. в п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.;</p>	10.06.2022 года	
Детский сад «Родничок» п. Танхой				
7.	<p>В местах установки приемно-контрольных приборов пожарной должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.</p>	<p>п.10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).</p>	10.06.2022 года	
8.	<p>Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Куре-</p>	<p>п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-</p>	10.06.2022 года	

	ние и пользование открытым огнем запрещено".	ской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
9.	<p>Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) младшей группы менее 1,2 метра, составляет 80 см.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p>	<p>Основание: часть 3 статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>	10.06.2022 года	
10.	<p>Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) старшей группы менее 1,2 метра, составляет 80 см.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.</p>	<p>Основание: часть 3 статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>	10.06.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципальным автономным дошкольным общеобразовательным учреждением Детский Сад «Родничок» п/ст. Выдрино муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия»
Трофимова Анна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (ВрИО главного государственного инспектора Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору).

Шереметов И.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109778

Владелец Трофимова Анна Владимировна

Действителен с 15.09.2022 по 15.09.2023